



PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

kpt. mgr inż. Robert Myrcha – starszy specjalista,
st. asp. Piotr Jabłoński - starszy inspektor,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ-093/28/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniu 18 czerwca 2008 roku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Opolska 3.

Czynności przeprowadzono w obecności:
Pan Tadeusz Skubis – Dyrektor.

Zakres czynności:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

- 1) dojazd do obiektu oraz możliwość manewrowania pojazdami pożarniczymi,
- 2) warunki ewakuacji,
- 3) stan techniczny instalacji użytkowych,
- 4) podręczny sprzęt gaśniczy.

Kontrolowany obiekt:

**Budynek Szkoły Podstawowej Nr 19, zlokalizowany w Jastrzębiu Zdroju,
przy ul. Opolska 3.**

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG: 000728740

~~mgr Tadeusz Skubis~~
DYREKTOR SZKOŁY
data: 18.06.08 podpis: mgr Tadeusz Skubis

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Kontrolowany obiekt to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych (część dydaktyczna) oraz jednej nadziemnej i podziemnej (zaplecze kuchenne, jadalnia, świetlica), zlokalizowany w luźnej zabudowie miejskiej.

Obiekt posiada następujące parametry techniczne:

- powierzchnia użytkowa – 3402,88m²,
- powierzchnia zabudowy - 2133,04m²,
- kubatura – 12952,61m³,
- gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m²

Konstrukcja budynku:

- opis znajduje się w załączonym do protokołu wyciągu z książki obiektu budowlanego (dane techniczne charakteryzujące obiekt).

Dojazd do obiektu istnieje od ul. Pszczyńskiej oraz Rybnickiej. Plac przed posesją utwardzony, umożliwia manewrowanie pojazdami pożarniczymi.

Warunki ewakuacji.

Z budynku prowadzi dostateczna ilość wyjść ewakuacyjnych. Kondygnacje połączone są klatką schodową. Długości dojść i przejść ewakuacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Szerokość wyjść ewakuacyjnych dostosowana jest do ilości osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie. Drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN.

Stan techniczny instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna i odgromowa – wizualnych usterek nie stwierdzono. Przeprowadzono okresowe pomiary wyżej wymienionych instalacji. Przedstawiono stosowne protokoły. Wynik pomiarów nie budzi zastrzeżeń.

Przedstawiono do wglądu protokół z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w stanie użytkowym, w którym stwierdza się, że objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają obowiązującym przepisom.

Instalacja gazowa - wizualnych usterek nie stwierdzono. Przeprowadzono okresowe pomiary wyżej wymienionych instalacji. Przedstawiono stosowne protokoły. Wynik pomiarów nie budzi zastrzeżeń.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe ABC. Miejsce ustawienia gaśnic oznakowano zgodnie z PN. Legalizacja aktualna. Przedstawiono protokół pokontrolny dotyczący ww. sprzętu stwierdzający, że stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jasztębie Zdrój
NIP 633-20-27-972. REG: 000728747

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tadeusz Skubis
21.01.08 podpis

W obiekcie znajduje się wewnętrzna instalacja hydrantowa. Przedstawiono protokoły z pomiarów ciśnienia i wydajności instalacji oraz świadectwa badań węży hydrantowych. Szafki oznakowano zgodnie z PN.

Obiekt wyposażony jest w instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych. Dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, z którą został zapoznany personel. Brak aktualizacji wyżej wymienionej instrukcji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy specjalista
ds. kontrolno - rozpoznawczych
kpt. mgr inż. Robert Myrcha

Starszy inspektor
ds. operacyjne-szkoleniowych
Piotr Jabłoński
st. asp. Piotr Jabłoński

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

~~.....~~
DYREKTOR SZKOŁY
21.07.08 podpis *mgr Tadeusz Skubis*