

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

kpt. mgr inż. Robert Myrcha – starszy specjalista,
st. asp. Piotr Jabłoński - starszy inspektor,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ-093/27/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniu 18 czerwca 2008 roku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Równoległa 9c.

Czynności przeprowadzono w obecności:
Pani Krystyna Jeż – Dyrektor.

Zakres czynności:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

- 1) dojazd do obiektu oraz możliwość manewrowania pojazdami pożarniczymi,
- 2) warunki ewakuacji,
- 3) stan techniczny instalacji użytkowych,
- 4) podręczny sprzęt gaśniczy.

Kontrolowany obiekt:

**Budynek Szkoły Podstawowej Nr 21, zlokalizowany w Jastrzębiu Zdroju,
przy ul. Równoległa 21.**

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Kontrolowany obiekt to budynek powstały w 1992 roku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowany w luźnej zabudowie miejskiej.

Obiekt posiada następujące parametry techniczne:

- powierzchnia użytkowa – 490m²,
- powierzchnia zabudowy - 353m²,
- kubatura – 2420m³,
- gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m²

Konstrukcja budynku:

- opis znajduje się w załączonym do protokołu wyciągu z książki obiektu budowlanego (dane techniczne charakteryzujące obiekt).

Dojazd do obiektu istnieje od ul. Pszczyńskiej oraz Rybnickiej. Plac przed posesją utwardzony, umożliwia manewrowanie pojazdami pożarniczymi.

Warunki ewakuacji.

Z budynku prowadzi dostateczna ilość wyjść ewakuacyjnych. Kondygnacje połączone są klatką schodową. Długości dojść i przejść ewakuacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Szerokość wyjść ewakuacyjnych dostosowana jest do ilości osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie. Drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN.

Stan techniczny instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna i odgromowa – wizualnych usterek nie stwierdzono. Przeprowadzono okresowe pomiary wyżej wymienionych instalacji. Przedstawiono stosowne protokoły. Wynik pomiarów nie budzi zastrzeżeń.

Przedstawiono do wglądu protokół z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w stanie użytkowym, w którym stwierdza się, że objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają obowiązującym przepisom.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe ABC. Miejsce ustawienia gaśnic oznakowano zgodnie z PN. Legalizacja aktualna. Przedstawiono protokół pokontrolny dotyczący ww. sprzętu stwierdzający, że stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

W obiekcie znajduje się wewnętrzna instalacja hydrantowa. Przedstawiono protokoły z pomiarów ciśnienia i wydajności instalacji oraz świadectwa badań węży hydrantowych. Szafki oznakowano zgodnie z PN.

Obiekt wyposażony jest w instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych. Dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, z którą został zapoznany personel.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krysztyna Jędrzej
mgr Krysztyna Jędrzej

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy specjalista
ds. kontrolno - rozpoznawczych
Robert Myrcha
kpt. mgr inż. Robert Myrcha

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy inspektor
ds. operacyjno - szkoleniowych
Piotr Jabłoński
st. asp. Piotr Jabłoński

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 15.07.2008 podpis *K. Jędrzej*

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krysztyna Jędrzej
mgr Krysztyna Jędrzej