

SP - 0911 / 5 / 2004

MAŁD KOMINIARSKI
Edward Badura
13-525 Zebrzydowice
ul. Dworcowa 11

Zebrzydowice, dnia 09.06.2004

Pieczęć zakładu kominiarskiego

PROTOKÓŁ NR 87/2004

z okresowej kontroli przewodów kominowych
dymowych - spalinowych - wentylacyjnych.

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami - w budynku będącym własnością: **SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17** położonym w **JASTRZĘBIU ZDROJU RUPTAWIE UL.KS. E. PŁONKI** zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego **EDWARDA BADURĄ**

przy współudziale: **PAWŁA ŻELEŹNIKA** w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U. nr 89 poz.414] wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zakres kontroli [sprawdzenia] obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

- I. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*
 - II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nieodpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:*
1. Wyremontować kominy na dachu budynku szkoły.
 2. W kotłowni wymurować kanał nawiewu powietrza.
 3. Udrożnić niesprawne wentylacje na parterze w salach nr 7, 16, WC dla chłopców i dziewcząt i szatni.
 4. Na I piętrze udrożnić wentylacje w sekretariacie, sali nr 23 i 24 oraz w WC dla chłopców i dziewcząt.

III. Uwagi ogólne:

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art.78 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniechania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI (data): 2005 ROK

Protokół otrzymują:
1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz Kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego

Protokolaarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

.....
(podpis właściciela obiektu)

Protokół sporządził
przeprowadzający kontrolę
Badura Edward
MISTRZ KOMINIARSKI
Wydział Budownictwa
KRAJOWY ZWIĄZK
pod nr 172

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG:000728724

**Za zgodność
z oryginałem**

DYREKTOR SZKOŁY
P. Pińko
mgr Piotr Halówka

**ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:**

1. Drożność przewodów kominowych.
2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
3. Czy występują uszkodzenia:
 - a) przewodów kominowych na całej ich długości,
 - b) kanałów, czopuchów, rur itp. łączników,
 - c) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych), ław kominowych,
 - d) nasad kominowych.
4. Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. (Dz.U. nr 92 poz.460).
5. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.
6. Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne.
7. Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

UWAGA:

