



FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

“MAŁY STRAŻAK” S.C.

A.L. Maziarz, L.W. Gontarz

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 362A

tel./fax 32/ 47-19-904, tel. 32/ 47-12-662

Nr konta GBG w Katowicach o/Jastrzębie 15601094-9175-2700-11 NIP 633-000-39-73

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

ul. II Armii Wojska Polskiego

Jastrzębie Zdrój

Wynik dnia 13.01.2004

SA-7474-7/2004

PROTOKÓŁ Nr 8/04 Z PRÓB CIŚNIENIA WODY W  
SIECIACH HYDRANTOWYCH WEWNĘTRZNYCH.

Na podstawie Dz.U. Nr.121 z dnia 11 lipca 2003r. oraz PN-72/B-02865  
Przeprowadza się badanie mające na celu określenie wydajności wodnej  
hydrantowej.

Powyzsze badanie przeprowadzono w Szkoła  
Podstanowa Nr. 1. Jastrzębie  
ul. Pszczyńska

Badanie przeprowadzili:

1. Cyrulka Mariam

2. ....

Podpis:

Cyrulka

W obecności:

1. Hajka Mariopala -prac. Zleceniodawcy

2. .... -prac. Zleceniodawcy

Hajka Mariopala

Jastrzębie  
Miejscowość

13.01.2004  
Data

30  
Godzina

w z. Dyrektora Szkoły  
mgr Irena Stencel

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  
„MAŁY STRAŻAK” S.C.  
A. Maziarz Nr Zatr. 15181/2001  
L. Maziarz Nr 15180/2001, L. Gontarz  
Nr 3983/2001, W. Gontarz Nr 3982/2001  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 362A  
Tel./Fax/032/ 47-19-904, Tel. 47-12-662  
NIP 633-000-39-73 R 271207688

Szkoła Podstawowa Nr 1  
ul. II Armii Wojska Polskiego  
ul. Pszczyńska 125  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. 47 15 488  
NIP 633-000-39-73 REGON 140176589

## TABELA PRÓB CIŚNIENIOWYCH

Lp	Lokalizacja zaworu hydrantowego-typ $\phi 52$	Średnica dyszy wylotowej w mm	Odczyt z manometru MPa	Wydajność wodna lit/s
1	2	3	4	5
1	Pirznica	12	0,40	3,17
2	Parter	12	0,40	3,17
3	I piętro	12	0,35	2,92
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że wydajność wodna nominalna wynosząca wg PN dla hydrantu wewnętrznego „25”- 1,0 l/s dla hydrantu wewnętrznego „52”- 2,5 l/s jest: prawidłowa/nieprawidłowa\*, większa/mniejsza\*, od przewidzianej w PN.

Uwagi pozostałe:

Z uwagi na warunki atmosferyczne węże zabrane do badania będą w późniejszym terminie.

\*niepotrzebne skreślić

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  
 „MALY STRAZAK” S.C.  
 A. Maziarz Nr Zakw. 15181/2001  
 L. Maziarz Nr 15180/2001, L. Gontarz  
 Nr 3983/2001, W. Gontarz Nr 3982/2001  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pałacowa 362A  
 Tel./Fax: 082/47-19-904, Tel. 47-12-662  
 NIP: 632-000-39-73 R 221 207 60

M. 103 aw

Szkoła Podstawowa Nr 1 w z. Dyrektora Szkoły  
 im. II Armii Wojska Polskiego  
 ul. Pałacowa 17a  
 44-340 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 47-15-488  
 NIP 634 20-13-421 REGON 140070589

mgr Irena Stencel