

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 3 kwietnia 2013 roku

Szkoła Podstawowa Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju
Wpłynęło dnia 04.04.2013
L. dz. SP 19 001.5 2013

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha – kierownik sekcji kontrolno - rozpoznawczej,
asp. sztab. Piotr Jabłoński - starszy inspektor ds. kontrolno - rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.4.2013 z dnia 18 marca 2013 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniu 27 marca 2013 roku, czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, zlokalizowanej w Jastrzębiu Zdroju, ul. Opolska 3.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Dyrektora Szkoły.

Zakres czynności:

Kontrola podstawowa - dojazd do budynku, podręczny sprzęt gaśniczy, warunki ewakuacji, stan techniczny instalacji,

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 533-20-27-972, REG: 000728747

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Wegliński

Kontrolowany obiekt

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Kontrolowany budynek to obiekt wolnostojący, 3 kondygnacyjny, niski, częściowo podpiwniczony. Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.

Dojazd do budynku - drogą o powierzchni utwardzonej, zapewniająca dojazd samochodom pożarniczym i specjalistycznym.

Stan techniczny instalacji użytkowych:

Instalacja elektryczna – przedstawiono protokół z pomiarów okresowych, w którym stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji (pomiar 28.04.2012r.). Brak przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Instalacja odgromowa - przedstawiono protokół z pomiarów (30.03.2013r.). Nie stwierdzono usterek.

Przedstawiono do wglądu protokół z kontroli kominiarskiej (26.11.2012r.). Stwierdzono prawidłowe działanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Instalacja gazowa – pomiar szczelności (26.11.2012).

Wizualnie usterek nie stwierdzono (dotyczy wszystkich w/w instalacji).

Ogrzewanie obiektu – centralne ogrzewanie, sieć miejska.

Warunki ewakuacji – ewakuację z budynku umożliwia dostateczna ilość wyjść.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych dostosowana jest do ilości osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie.

Długości dojsć i przejść ewakuacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Na drogach ewakuacyjnych brak jest konstrukcyjnych oraz dekoracyjnych elementów łatwo zapalnych.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic proszkowych typu ABC i śniegowych. Miejsce ustawienia gaśnic oznakowano zgodnie z PN. Legalizacja aktualna. Rodzaj gaśnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Hydranty wewnętrzne. W obiekcie znajdują się hydranty wewnętrzne DN 25. Szafki hydrantowe oznakowano zgodnie PN. Przedstawiono do wglądu protokoły z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów – brak aktualnych przeglądów. Węży stanowiących wyposażenie hydrantów nie poddano próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Opracowano dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, z którą zapoznał się personel szkoły. Próbne ewakuacje prowadzone są na bieżąco, po uprzednim powiadomieniu Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu - Zdroju.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej

st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy Inspektor
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

asp. sztab. Piotr Jabłoński



MZ.5580.4.2013.RM

DECYZJA Nr 4.2013.MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz.68 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu 27 marca 2013 roku, przez przedstawicieli tut. komendy, stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 19, zlokalizowanym w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Opolskiej 3.

W związku z powyższym,

NAKAZUJE SIĘ

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

wykonanie w ustalonych terminach niżej wymienionych obowiązków:

1. ***Przeprowadzić pomiary węży na maksymalne ciśnienie robocze.***

Podstawa prawna: § 3 ust. 4 przepisu [1],

Termin wykonania: do dnia 31.05.2013r.

2. ***Przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz hydrantów wewnętrznych.***

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 przepisu [1],

Termin wykonania: do dnia 31. 05. 2013r.

[1] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. .U. z 2010r. nr 109, poz.719).

Uzasadnienie

Nałożone obowiązki wynikają z przepisu prawnego [1], a ich realizacja ma zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz bezpieczną ewakuację osób w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Niesprawne hydranty wewnętrzne mogą przyczynić się do braku możliwości podjęcia szybkich i skutecznych czynności gaśniczych.

Używanie niesprawnych urządzeń przeciwpożarowych w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu, może spowodować zwiększenie zagrożenie dla osób ewakuowanych, a także dla ratowników podczas interwencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
z up. ml. bryg. mgr inż. Mirosław Juraszczyk
Z-ca KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Otrzymują:

1. Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 19
ul. Opolska 3.
44-335 Jastrzębie – Zdrój
2. a/a - KM PSP w Jastrzębie - Zdroju.