


Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13 stycznia 2014 roku



## PROTOKÓŁ

### **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha – kierownik sekcji kontrolno - rozpoznawczej,  
asp. sztab. Piotr Jabłoński - starszy inspektor ds. kontrolno - rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.2.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniu 13 stycznia 2014 roku, czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie wydania opinii w związku z planowanym organizowaniem wycieczki dla dzieci w czasie ferii zimowych w budynku Szkole Podstawowej Nr 19, zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 3.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Dyrektora Szkoły.

Zakres czynności:

Kontrola dotycząca wycieczki dzieci w czasie ferii zimowych.

Szkoła Podstawowa Nr 19  
Im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 533-20-27-972, REG: 000728747

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Grzegorz Węgliński

Kontrolowany obiekt

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Opolska 3, w Jastrzębiu-Zdroju.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

#### Charakterystyka Budynku.

Kontrolowany budynek to obiekt wolnostojący, 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, niski. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.

Dojazd do budynku - drogą o powierzchni utwardzonej, zapewniająca dojazd samochodom pożarniczym.

#### Stan techniczny instalacji użytkowych:

Instalacja elektryczna – przedstawiono protokół z pomiarów okresowych (28.04.2012r.)

Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Instalacja odgromowa - przedstawiono protokół z pomiarów (30.04.2012r.).

Przedstawiono do wglądu protokół z kontroli kominiarskiej (29.11.2013r.). Stwierdzono prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej.

Instalacja gazowa – kontrolę szczelności przeprowadzono w dniu 28.11.2013r.

Ogrzewanie obiektu – centralne ogrzewanie, sieć miejska.

Warunki ewakuacji – ewakuację z budynku umożliwia dostateczna ilość wyjść.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych dostosowana jest do ilości osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie. Oznakowania dróg ewakuacyjnych – bez zastrzeżeń.

Długości dojsć i przejść ewakuacyjnych nie budzą zastrzeżeń.

### Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic proszkowych typu ABC i śniegowych. Miejsce ustawienia gaśnic oznakowano zgodnie z PN. Legalizacja aktualna. Rodzaj gaśnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

### Hydranty wewnętrzne.

W obiekcie znajdują się hydranty wewnętrzne DN 25. Szafki hydrantowe oznakowano zgodnie z PN. Przedstawiono do wglądu protokoły z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów.

Dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, z którą zapoznał się personel szkoły. Próbne ewakuacje prowadzone są na bieżąco, po uprzednim powiadomieniu Komendanta Miejskiego PSP.

**Na tym protokół zakończono.**

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Szkoła Podstawowa Nr 19  
Im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG. 000773 47

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr Grzegorz Węgliński

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji  
Kontrolno-Rozpoznawczej  
st: kpt. mgr inż. Robert Myrcha

Starszy inspektor  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych  
asp. sztab. Piotr Jabłoński

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu-Zdroju, woj. śląskie

Jastrzębie - Zdrój, dnia 16 stycznia 2014 roku

MZ.5560.2.2014

**DECYZJA Nr 2.2014.MZ**

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu 13 stycznia 2014 roku, przez przedstawicieli tut. komendy, stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 19, zlokalizowanej w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Opolskiej 3.

W związku z powyższym,

**NAKAZUJE SIĘ**

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 19 Jastrzębie-Zdroju,

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

1. *Wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.*

Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 2 przepisu [1],

***Termin wykonania: do dnia 31. 12. 2014r.***

[1] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. .U. z 2010r. nr 109, poz.719).

### Uzasadnienie

Nałożony obowiązek wynika z przepisu prawnego [1], a jego realizacja ma zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz bezpieczną ewakuację osób w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu, może spowodować zwiększenie zagrożenie dla osób ewakuowanych, a także dla ratowników podczas interwencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI

up. ml. bryg. mgr inż. *M. Juraszczyk*  
-ca KOMENDANTA MIEJSKIEGO

### Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19  
ul. Opolska 3  
44-335 Jastrzębie-Zdrój.
2. A/a.

**Pouczenie**  
**o prawach i obowiązkach kontrolowanego**

**Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).**

2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić strażakowi przeprowadzenie czynności, a w szczególności:
- Umożliwić kontrolującemu dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności.
  - Zapewnić wgląd w dokumentacje i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności.
  - Kontrolowany jest obowiązany udzielać strażakowi wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności.
  - Strażak ma prawo zażądać od kontrolowanego wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z art. 23, ust 10, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 12, poz. 68 z późn. zmianami).
  - Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych strażak sporządza protokół.
  - Protokół podpisuje strażak oraz kontrolowany, albo osoba przez niego upoważniona po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu, strażak czyni o tym wzmiankę w protokole.
  - Kontrolowany lub osoba prawnie upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć.

**Wyciąg z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej**  
**(tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 220, poz. 1447.)**

2. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany na upoważnieniu.
3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
4. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
5. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
6. Organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustali z przedsiębiorcą termin przeprowadzenia kontroli, jeżeli działalność przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu.
7. Przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzgodnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje się do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.
8. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórą kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym.

Otrzymują:

1. Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 19  
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 3.
2. A / a.



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu-Zdroju, woj. śląskie

MZ.5580.2.2014

**Zawiadomienie**  
**o zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych**  
**z zakresu ochrony przeciwpożarowej**  
**oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli**

Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934), niniejszym zawiadamia się **Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolskiej 3,**

**że w dniu 13 stycznia 2014 roku, o godz. 12<sup>00</sup>** w budynku szkoły, zostaną rozpoczęte czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie wydania opinii w związku z planowanym organizowaniem wycieczki dla dzieci w czasie ferii zimowych., których zakończenie przewidywane jest na dzień 14 stycznia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzą:

**st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha** – nr legitymacji służbowej 033

**asp. sztab. Piotr Jabłoński** - nr legitymacji służbowej 035.

KOMENDANT MIEJSKI

*Mirosław Juraszyk*  
z up. mt. bryg. mgr inż. Mirosław Juraszyk  
Z-ca KOMENDANTA MIEJSKIEGO