



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju, woj. śląskie

Jastrzębie-Zdrój, dnia 7 listopada 2016 roku

MZ.5580.41.2016

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

ml. bryg. mgr inż. Robert Myrcha – kierownik sekcji kontrolno - rozpoznawczej,
kpt. mgr inż. Michał Zblewski - starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.41.2016 z dnia 28 października 2016 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniu 7 listopada 2016 roku, czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku

Szkoły Podstawowej nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. Jana Twardowskiego 31.

Czynności przeprowadzono w obecności:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

Zakres czynności:

Kontrola podstawowa

Kontrolowany obiekt:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. Jana Twardowskiego 31.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
Im. Prof. Jana Młodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47 46 433
NIP 637-20-27-095, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.
Książka obiektu budowlanego (dane identyfikacyjne obiektu ☐, dane techniczne charakteryzujące obiekt ☐, mapa zagospodarowania terenu ☐)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 16 WRZESIEŃ 2016 r. AKTUALIZACJA
6 MAJ 2011 r. BHP SERVICE LUKASZ JAWICKI
(data sporządzenia, autor)

Stan techniczny instalacji użytkowych:

1. Instalacja elektryczna 28 CZERWIEC 2016 r.
2. Instalacja odgromowa 28 CZERWIEC 2016 r.
3. Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu BRAK WYŁĄCZNIKA
4. Przewody wentylacyjne i kominowe 17 CZERWCA 2016 r.
5. Wentylacja mechaniczna _____
6. Instalacja oddymiania _____
7. Instalacja gazowa _____
8. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego 14 STYCZEŃ 2016 r.
9. Instalacja hydrantowa 14 STYCZEŃ 2016 r.
10. Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze .. BRAK BADANIA
11. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji 16 WRZESIEŃ 2016 r.
12. Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego _____
13. Ogrzewanie obiektu KOTŁOWNIA POZA BUDYNIEM SZKOŁY
14. Kuchnia KATERING
15. Hydranty zewnętrzne; ilość 1, odległość od budynku 15 m
16. Dojazd do budynku ZAPEWNIONY
17. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych PRAWIDŁOWE

Uwagi

- INSTALACJA ODGROMOWA - ZBYT DUŻY OPÓR - UZIEMIENIE NR 2.
- USUNĄĆ MATERIAŁY Z DRÓG EWAKUACYJNYCH

SZKOŁA PODSTAŃKOWA NR 21
Im. Prof. Jansz Witkocka
44-335 Jastrzęble-Zdrój
ul. Ks. Jana Dworkowskiego 21, tel./fax (+21) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

.....
L. Gernandorony

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Tiwardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP.633-20-27-995, REGON 271587386

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
R. Myrcha
mł. bryg. mgr inż. Robert Myrcha

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
M. Zdziewski
kpt. mgr inż. Michał Zdziewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Tiwardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP.633-20-27-995, REGON 271587386

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

