


Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego

Spółka Jawna  
**Fire System**



ISO 9001

CE 1463



Produkcja gaśnic  
Badania ciśnieniowe  
zbiorników



Produkcja armatury  
podarzędziowej



Węże tłoczne  
i szwane



Sprzedaż  
Naprawa



Znaki  
fotolumi-  
nescencyjne



Artykuły BHP:  
okulary ochronne,  
sznurowadła, maski

Wodzisław Śl. 22.08.06r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
im. II Armii Wojska Polskiego  
w Jastrzębiu Zdroju  
Wpłynęło dnia 22.08.2006  
L.dz. S.1-5414-7/006

### Protokół pokontrolny

W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie obiektu Szkoły Podstawowej Nr.1 im. II Armii Wojska Polskiego znajdującej się przy ul. Pszczyńskiej 125 stwierdzono, iż obiekt posiada podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. Dziennik Ustaw Nr.121 poz.1138.

Następny termin kontroli 2007r.

Obiekt wyposażony jest w gaśnice proszkowe typ ABC zgodnie z wymogami.

W obiekcie został wykonany pomiar hydrantu zgodnie z PN-B-02865.

Za zgodność  
z oryginałem

Dyrektor Szkoły  
*[Signature]*  
mgr Mariola Zych

"FIRE-SYSTEM" Sp. z o.o.  
Konservator S. P. o.o.  
*[Signature]*  
Sebastian Ptasiński

Adres: 44 - 300 Wodzisław Śl.  
ul. Bogumińska 16  
tel/fax: (032) 455-27-18, 455-27-66

NIP 647 - 051 - 19 - 59  
PKO BP S.A. o/Rybnik  
GS 1020 2472 0000 6002 0018 2097

[www.fire-system.pl](http://www.fire-system.pl)

[e-mail: fire-system@fire-system.pl](mailto:fire-system@fire-system.pl)