



Jastrzębie-Zdrój, dnia 30 września 2018 roku

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Jastrzębiu-Zdroju**

MZ.5580.22.2018

**DECYZJA 62.2018  
KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 30 września 2018 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn.zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.)

**nakazuję wykonanie następującego obowiązku:**

Zespołowi Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Obowiązek nr 1:

Doprowadzić instalację hydrantową wewnętrzną do pełnej sprawności celem uzyskania wymaganych w PN parametrów wydajności i ciśnienia.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej)
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"

Termin wykonania obowiązku ustaliam na: 30 września 2019 roku.

Obowiązek nr 2:

Palną część instalacji hydrantowej obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej)
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 2/020789

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dużyńska*  
mgr Magdalena Dużyńska

- § 25 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"

Termin wykonania obowiązku ustaląm na: 30 września 2019 roku.

Obowiązek nr 3:

Zabezpieczyć instalację hydrantową połączoną z instalacją sanitarną przed możliwością niekontrolowanego wypływu wody.

Podstawy prawne obowiązku:

- § 25 ust. 8 i 9, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"

Termin wykonania obowiązku ustaląm na: 30 września 2019 roku.

### Uzasadnienie

W dniach od 30.08.2018r. do 31.08.2018r. na podstawie upoważnienia z dnia 26 lipca 2018 roku znak MZ.5580.22.2018.ŁC Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 31.08.2018r. znak MZ.5580.22.2018.ŁC. Protokół został podpisany przez mgr Alicję Brzózkę Dyrektora Szkoły, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju, ma następującą charakterystykę pożarową: jest obiektem niskim, trzy kondygnacyjnym, zaliczanym w całości do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni użytkowej 3337,29 m<sup>2</sup>, kubaturze 16173 m<sup>3</sup>.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:


- Instalacja hydrantowa wewnętrzna nie spełnia wymagań PN;
- Instalacja hydrantowa wykonana z materiałów palnych;
- Brak zabezpieczenia instalacji hydrantowej połączonej z instalacją sanitarną przed niekontrolowanym wypływem wody w przypadku jej uszkodzenia.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 31 sierpnia 2018 roku nr MZ.5580.22.2018.ŁC zawiadomiono Zespół Szkół Handlowych przy ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków,

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 02, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 2702078

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
  
mgr Magdalena Dużyńska

w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję co następuje.

Obowiązek nr 1:

Użytkowanie niesprawnych urządzeń przeciwpożarowych, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że wewnętrzna instalacja hydrantowa nie spełnia wymagań PN dotyczących wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

Zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, a przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Nieskuteczna instalacja hydrantowa (w zakresie wydajności i ciśnienia) może w znacznym stopniu wydłużyć czas do podjęcia skutecznych działań gaśniczych.

Obowiązek nr 2:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wykonana z materiałów palnych powinna być chroniona przed uszkodzeniem przez pożar. Zgodnie z § 18 *ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Materiały palne, z których wykonana jest instalacja nie gwarantują zaopatrzenia w wodę w trakcie trwania pożaru. Dlatego powyższe rozporządzenie dopuszcza stosowanie palnych elementów instalacji wodociągowej, ale musi ona być zabezpieczona przed działaniem ognia przez co najmniej 1 godzinę. § 25 *ust. 3 ww. rozporządzenia* zobowiązuje do obudowania ze wszystkich stron do klasy odporności ogniowej EI 60 przewodów instalacji wykonanych z palnych materiałów, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru.

Obowiązek nr 3:

Zgodnie z § 18 *ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Skuteczne działania gaśnicze można prowadzić tylko wtedy, gdy są dostępne wystarczające środki gaszące. W instalacji hydrantowej ważna jest dostępność wody. By działania gaśnicze były prowadzone skutecznie musi być zapewniony odpowiedni wydatek tego środka gaśniczego. Należy zwrócić uwagę, że podczas pożaru występują warunki ekstremalne m.in. temperatury. Może dojść do zniszczenia palnych elementów instalacji wodnej co skutkuje niekontrolowanym wypływem wody, a w konsekwencji niezyskania odpowiedniego wydatku wody w instalacji przeznaczonej do celów przeciwpożarowych.

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 25 ust. 8 dopuszcza połączenie do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) Doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności celem uzyskania wymaganych w PN parametrów wydajności i ciśnienia.
- 2) Obudowanie palnej części instalacji hydrantowej ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.
- 3) Zabezpieczenie instalacji hydrantowej połączonej z instalacją sanitarną przed możliwością niekontrolowanego wypływu wody.

Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem terenu. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dziżyńska*  
mgr Magdalena Dziżyńska

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

*bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek*

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020797

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dziżyńska*  
mgr Magdalena Dziżyńska

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

