



Jastrzębie – Zdrój, dnia 19 lutego 2019 roku

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój**

Znak sprawy MZ.5580.5.2019.ŁC

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: **od 15.02.2019r. do 19.02.2019r.** przez

- 1) **st. kpt. mgr inż. Michała Zblewskiego – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 083**
- 2) **kpt. Łukasza Cepiela – Starszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 110**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5580.5.2019.ŁC** z dnia **6 lutego 2019** roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 im. Wojciecha Korfanteo mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 1A
w Jastrzębiu-Zdroju**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

| Nazwa i adres kontrolowanego | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
|---|--|
| Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfanteo mieszczący się przy ul. Poznańskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju | Mgr Ewa Mentel – Dyrektor |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

| imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
|--|--|
| Mgr Ewa Mentel – Dyrektor | Mgr Beata Kabut – wicedyrektor |

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z prowadzeniem na terenie szkoły zimowiska dla dzieci i młodzieży.
2. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego mieszczący się przy ul. Poznańskiej 1A
w Jastrzębiu-Zdroju

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego mieszczący się przy ul. Poznańskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Zał. nr 1.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia 31 marca 2014 roku wykonana przez Inspektora Ochrony ppoż. Andrzeja Joba, aktualizacja w dniu 11 marca 2016 roku (Data nieczytelna) przez Inspektora Ochrony ppoż. Andrzeja Joba (aktualizacja).
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż. – niepełne oznakowanie.
- 5 hydrantów zewnętrznych DN 80. Każdy w odległości do około 50 m od budynku. Jeden hydrant przebadany w marcu 2018 roku – spełnia wymagania norm;
- Dojazd do obiektów realizowany drogą brukową z placem manewrowym.
- Praktyczne sprawdzenie ewakuacji 9 października 2018 roku – brak uwag.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Kontrola przeprowadzona była w dniu 23 stycznia 2014 roku.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

- Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

- Użytkowanie części instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie,
- Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,
- Brak osłon na punktach świetlnych,
- Umieszczenie instalacji elektrycznej na materiałach palnych w szczególności w sklepie.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie dotyczy

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu; instalacja hydrantowa, instalacja oddymiania klatki schodowej.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 8 czerwca 2018 roku – bez uwag zał. nr 2;
- Instalacja hydrantowa – z marca 2018 roku – bez uwag. Badanie węży na maksymalne ciśnienie robocze 2018 rok zał. nr 3.
- Instalacja oddymiania klatki schodowej i zamknięć ogniowych z marca 2018 roku – brak uwag zał. nr 4;

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 28 marca 2018 roku – brak uwag.
- Wyposażenie: GS5x typu ABC 2 szt., GSE2 2 szt., GP6x typu ABC 31 szt., GWG2xAF 1 szt. Zał. nr 5.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja wodna;
- Instalacja kanalizacyjna;
- Instalacja elektryczna;
- Instalacja odgromowa;
- Wentylacja grawitacyjna kominowa;
- Wentylacja mechaniczna;
- Instalacja gazowa;
- Ogrzewanie obiektu realizowane z sieci miejskiej poprzez wymiennik ciepły;
- Instalacja telekomunikacyjna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja elektryczna 1 kwietnia 2015 roku – nadaje się do użytkowania; Pomieszczenia mokre i szczególnie zagrożone 8 czerwca 2018 roku – brak uwag;
- Instalacja odgromowa 17 czerwca 2015 roku – brak uwag;
- Wentylacja grawitacyjna kominowa 26 listopada 2018 roku – brak uwag;
- Wentylacja mechaniczna 20 listopada 2018 roku – brak uwag;
- Instalacja gazowa 5 listopada 2018 roku – brak uwag;
- Ogrzewanie obiektu realizowane przez wymiennik z sieci miejskiej;

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Prowizoryczne połączenia instalacji elektrycznej występujące w budynku. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 2. | Umieszczenie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 3. | Brak oświetlenia awaryjnego w sali kinowej oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie oświetleniem sztucznym. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 4. | Prowizoryczne połączenia instalacji elektrycznej w szczególności w pomieszczeniu sklepu. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 5. | Instalacja elektryczna prowadzona na materiałach palnych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 6. | Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach piwnicznych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 7. | Kotary w Sali kinowej wykonane z materiałów palnych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 8. | Fotele wykonane z materiałów palnych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |

| | | |
|-----|---|--|
| 9. | Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 10. | Brak potwierdzenia impregnacji drewna w pomieszczeniu strzelnicy. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |
| 11. | Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | <input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli |


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub
2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieszczyć dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub
3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
im. Wojciecha Korfantego
13.02.2018r. 
mer Ewa Mentak
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
st. kpt. mgr inż. Michał Zblewski
kpt. mgr inż. Łukasz Cepiał

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korfantego
40-100 Jastrzębie-Zdrój
ul. Przemysłowa 17, tel. 71 34 11 13
Regon 30015-41 NIP 78-01-401-111
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)