




**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu – Zdroju  
ul. Władysława Jagiełły 4,  
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój**

Znak sprawy: MZ.5580.5.2019.ŁC

Jastrzębie-Zdrój, dnia 2 kwietnia 2019 roku



**Ewa Mentel  
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2  
ul. Poznańska 1A  
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

## **ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 15 - 19 lutego 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańtego mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 1A 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

### **1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.**

Podstawa prawna obowiązku: *art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)*

### **2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.**

Podstawa prawna obowiązku: *art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)*

### **3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

### **4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

### **5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

### **6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

### **7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

### **8. Umieszczenie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).**

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

## 9. Brak oświetlenia ewakuacyjnego w Sali kinowej oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlanych oświetleniem sztucznym.


Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 15 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.) w związku z § 181 ust. 3 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

### INFORMACJE:

1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
2. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 19 lutego 2019 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazanim powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).
4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – starszym specjalistą ds. kontrolno-rozpoznawczych kpt. Łukaszem Cepielem (art. 73 § 1 k.p.a.) oraz kierownikiem sekcji kontrolno-rozpoznawczej st. kpt. Michałem Zblewskim.
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

  
bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

Otrzymują:

1. Zespół Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.