



Jastrzębie-Zdrój, dnia 8 kwietnia 2019 roku

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Jagiełły 4  
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

MZ.5580.5.2019.ŁC

Egz. nr 2

## **PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dowodu z oględzin**

Na podstawie art. 67 § 2 pkt 3 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) w dniu 8 kwietnia 2019 roku przez:

- 1) st. kpt. mgr inż. Michała Zblewskiego – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej,  
legitymacja służbowa nr 083
- 2) kpt. Łukasza Cepiela – Starszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,  
legitymacja służbowa nr 110

na podstawie postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2019 roku znak MZ.5580.5.2019.ŁC, został przeprowadzony dowód z oględzin w:

budynku Zespołu Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Zakres oględzin dotyczy potwierdzenia informacji zawartych w zawiadomieniu telefonicznym Ewy Mentel – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 o usunięciu części nieprawidłowości.

Oględziny przeprowadzono w obecności:

|                                                                                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres strony                                                                                        | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania strony podczas oględzin |
| Ewa Mentel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2<br>Zespół Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335<br>Jastrzębie-Zdrój | -----                                                                         |
| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osób obecnych przy oględzinach                                          |                                                                               |
| -----                                                                                                       |                                                                               |

## 1. Podczas oględzin ustalono, co następuje.

1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu – **uchybiecie zostało usunięte.**
2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych – **uchybiecie zostało usunięte.**
3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym – **uchybiecie zostało usunięte.**
4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach – **uchybiecie zostało usunięte.**
5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami – **uchybiecie zostało usunięte.**
6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy – **uchybiecie zostało usunięte.**
7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – **uchybiecie zostało usunięte.**
8. Umieszczenie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka) – **uchybiecie zostało usunięte.**

## 2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez stronę lub jej przedstawiciela

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na dwóch stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń /z następującymi zastrzeżeniami:

.....  
.....


Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KONTROLOWANY:

8.04.2018r.


.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańskiego



KONTROLUJĄCY:

Kierownik Sekcji  
Kontrolno-Rozpoznawczej  
st. kpt. mgr inż. Michał Zblewski



.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Starszy Specjalista  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

.....  
kpt. mgr inż. Łukasz Ciepieł

.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)