



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębie-Zdrój**

MZ.5580.5.2019.ŁC

DECYZJA nr 22/2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm. – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn.zm. – zwanej dalej „ustawą o PSP”) w związku z usunięciem nieprawidłowości po przeprowadzeniu oględzin w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój przy udziale Ewy Mentel – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2

umarzam w części

postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 2 kwietnia 2019 roku znak MZ.5580.5.2019.ŁC w sprawie nakazania Ewie Mentel – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie:

1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

8. Umiejscowienie gaśnic uniemożliwiające ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2019 roku w Zespole Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Uzasadnienie

Pismem znak MZ.5580.5.2019.ŁC z dnia 2 kwietnia 2019 roku wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie:

1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.).

7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

8. Umieszczenie gaśnic uniemożliwiające ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 4 ust. 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.)

9. Brak oświetlenia ewakuacyjnego w Sali kinowej oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlanych oświetleniem sztucznym.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.); § 15 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.) w związku z § 181 ust. 3 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2019 roku w Zespole Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku do Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju wpłynęło zawiadomienie telefoniczne informujące o usunięciu części uchybień zawartych we wszczęciu postępowania administracyjnego.

W związku z czym przeprowadzono w dniu 8 kwietnia 2019 roku oględziny na podstawie postanowienia z dnia 4 kwietnia znak MZ.5580.5.2019.ŁC Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, które wykazały, że niżej wymienione uchybienia zostały usunięte tj.:

- 1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu;**
- 2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.**
- 3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym;**
- 4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach;**
- 5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami;**
- 6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy;**
- 7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;**

8. Umiejscowienie gaśnic uniemożliwiające ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka);

Na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z usunięciem wyżej wskazanych uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Jagiełły 4, 44-335 Jastrzębie-Zdrój), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
im. Wojciecha Korfańskiego

19.04.2019r.

Ewa Mentel
mgr Ewa Mentel

Otrzymują:

1. Ewa Mentel Dyrektor Zespołu Szkół nr 2, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
– 1 egz.
2. a/a MZ – 1 egz.
3. a/a MOK – 1 egz.