



Jastrzębie-Zdrój, 19 kwietnia 2019 roku

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju**

MZ.5580.5.2019.ŁC

DECYZJA nr 23/2019

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn.zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Ewie Mentel – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Poznańska 1 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

wyposażyć salę kinową znajdującą się w budynku Zespołu Szkół nr 2 zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju – w oświetlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm. – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej), w związku z naruszeniem: § 3 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 pkt. 5 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn.zm.) w związku z § 181 ust. 3 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)

Termin wykonania nakazu ustaliam na: 31 sierpnia 2021.

Uzasadnienie

W dniach od 15 do 19 lutego 2019 roku na podstawie upoważnienia z dnia 6 lutego 2019 roku znak MZ.5580.5.2019.ŁC Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 19 lutego 2019 roku znak MZ.5580.5.2019.ŁC. Protokół został podpisany przez Ewę Mentel – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek będący w zarządzie Ewy Mentel – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, ma następującą charakterystykę pożarową:

Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Obiekt został oddany do użytku 1985 roku. Posiada 5 segmentów połączonych w jeden kompleks budowlany. Wysokość obiektu to 15,2 m. Budynek został zakwalifikowany do klasy „B” odporności pożarowej budynku. Obiekt ten jest podpiwniczony. W części piwnicznej znajduje się sala kinowa. Pomieszczenie to posiada scenę oraz widownię z 70 miejscami siedzącymi. Miejsca siedzące znajdują się poniżej wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia. Łącznie z pomieszczenia jest możliwość ewakuacji 6 wyjściami ewakuacyjnymi na korytarze przylegające do pomieszczenia. Miejsca siedzące od wyjść ewakuacyjnych oddzielone są barierką, która zapobiega przed upadkiem na część pochylni, gdzie rozmieszczone są siedziska.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.**
- 2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.**
- 3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.**
- 4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.**
- 5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.**
- 6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.**
- 7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.**
- 8. Umiejscowienie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).**
- 9. Brak oświetlenia ewakuacyjnego w Sali kinowej oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlanych oświetleniem sztucznym.**

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 2 kwietnia nr MZ.5580.5.ŁC zawiadomiono Ewę Mentel – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymano telefoniczną informację od strony, że część uchybień wskazanych we wszczęciu postępowania administracyjnego usunięto tj.:

- 1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.**
- 2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.**
- 3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.**
- 4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.**
- 5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.**
- 6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.**
- 7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.**
- 8. Umieszczenie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).**

W dniu 4 kwietnia 2019 roku przedłożono Ewie Mentel – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2019 roku nr MZ.5580.5.2019.ŁC o przeprowadzeniu dowodu z oględzin, który miał na celu potwierdzenie usunięcia wyżej wymienionych uchybień.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku za zgodą strony przeprowadzono dowód z oględzin zakończony protokołem z dnia 8 kwietnia 2019 roku o nr MZ.5580.5.2019.ŁC, w którym potwierdzono usunięcie uchybień:

- 1. Użytkowanie instalacji elektrycznej niesprawnej technicznie w budynku oraz w pomieszczeniu sklepu.**
- 2. Brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach piwnicznych.**
- 3. Instalowanie opraw świetlnych oraz instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym.**
- 4. Składowanie materiałów palnych w piwnicach.**
- 5. Niepełne oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.**
- 6. Brak dokumentacji dotyczącej impregnacji drewna, którym obudowane jest pomieszczenie strzelnicy w piwnicy.**
- 7. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.**
- 8. Umieszczenie gaśnic uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (brak możliwości zdjęcia gaśnicy z wieszaka).**

Decyzją nr 22 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju umorzono część wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 roku nr MZ.5580.5.2019.ŁC dotyczącej usunięcia uchybień zawartych w protokole z przeprowadzenia dowodu z oględzin z dnia 8 kwietnia 2019 roku o nr MZ.5580.5.2019.ŁC.

Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenie sali kinowej budynku Zespołu Szkół nr 2, nie jest wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto ustalono, że ww. sala kinowa oświetlona jest wyłącznie światłem sztucznym.

Brak oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu sali kinowej, stanowi uchybienie zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określającym sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków w związku z § 181 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wobec powyższego zarządzający budynkiem w oparciu o przytoczony § 15 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w warunkach technicznych.

Określone w treści obowiązku wymagania wyposażenia sali kinowej w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wynika z wymagań § 181 ust. 3 pkt 1 lit. a warunków technicznych, który wymaga stosowania przedmiotowego oświetlenia w pomieszczeniach widowni kin.

Ponadto informuję, że obowiązek ten jest możliwy do wykonania wprost w zgodzie z obowiązującymi przepisami przytoczonymi wyżej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów, urządzenia przeciwpożarowe jakim są zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 9 tego rozporządzenia instalacje oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem ich dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich zadziałania.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Jagiełły 4, 44-335 Jastrzębie-Zdrój), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
im. Wojciecha Korfantego
Ewa Mentel
mgr Ewa Mentel

19.04.2019r.

Otrzymują:

1. Ewa Mentel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Poznańska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój – 1 egz. (ZPO)
2. a/a MZ – 1 egz.
3. a/a MOK – 1 egz.