



Jastrzębie-Zdrój, dnia 30 kwietnia 2019 roku

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Jastrzębiu-Zdroju**

MZ.5580.3.2019.ŁC

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
w Jastrzębiu-Zdroju

data 30.04

wpłynęło 2019 r. dz. 276. Zel

**DECYZJA 24.2019  
KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn.zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.)

**nakazuję wykonanie następującego obowiązku:**

Arturowi Tomankowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10,  
ul. Zielona 2A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Obowiązek nr 1:

Palną część instalacji hydrantowej obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub wymienić palne elementy instalacji hydrantowej na niepalne zgodnie z PN.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej)
- § 25 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"

Termin wykonania obowiązku ustalám na: 30 sierpnia 2021 roku.

Obowiązek nr 2:

Zabezpieczyć instalację hydrantową połączoną z instalacją sanitarną przed możliwością niekontrolowanego wypływu wody.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej)
- § 25 ust. 8, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a  
tel./fax (32) 47 13 988  
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DIKRETOR SZKOŁY

mgr Artur Tomaneł Strona 1 z 4

*budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków"*

Termin wykonania obowiązku ustaliam na: 30 sierpnia 2021 roku.

### Uzasadnienie

W dniu 11 lutego 2019 roku na podstawie upoważnienia z dnia 6 lutego 2019 roku znak MZ.5580.3.2019.ŁC Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Zielona 2A w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzono protokół z dnia 11 lutego 2019 roku znak MZ.5580.3.2019.ŁC. Protokół został podpisany przez mgr Irenę Polińską - wicedyrektora szkoły, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Zielona 2A w Jastrzębiu-Zdroju, ma następującą charakterystykę pożarową: jest obiektem niskim, trzy kondygnacyjnym, zaliczanym w całości do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni użytkowej 3272,79 m<sup>2</sup>, kubaturze 15300 m<sup>3</sup>.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- Instalacja hydrantowa wykonana z materiałów palnych.
- Brak zabezpieczenia instalacji hydrantowej połączonej z instalacją sanitarną przed niekontrolowanym wypływem wody w przypadku jej uszkodzenia.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 2 kwietnia 2018 roku nr MZ.5580.3.2019.ŁC zawiadomiono Artura Tomanka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję co następuje.

#### Obowiązek nr 1:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wykonana z materiałów palnych powinna być chroniona przed uszkodzeniem przez pożar. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Materiały palne, z których wykonana jest instalacja nie gwarantują zaopatrzenia w wodę w trakcie trwania pożaru. Dlatego powyższe rozporządzenie dopuszcza stosowanie palnych elementów instalacji wodociągowej, ale musi ona być zabezpieczona przed działaniem ognia przez co najmniej 1 godzinę. § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia zobowiązuje do obudowania ze wszystkich stron do klasy odporności ogniowej EI 60 przewodów instalacji wykonanych z palnych materiałów, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru.

Obowiązek nr 2:

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Skuteczne działania gaśnicze można prowadzić tylko wtedy, gdy są dostępne wystarczające środki gaszące. W instalacji hydrantowej ważna jest dostępność wody. By działania gaśnicze były prowadzone skutecznie musi być zapewniony odpowiedni wydatek tego środka gaśniczego. Należy zwrócić uwagę, że podczas pożaru występują warunki ekstremalne m.in. temperatury. Może dojść do zniszczenia palnych elementów instalacji wodnej co skutkuje niekontrolowanym wypływem wody, a w konsekwencji nieuzyskaniem odpowiedniego wydatku wody w instalacji przeznaczonej do celów przeciwpożarowych. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 25 ust. 8 dopuszcza połączenie do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje tu niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) Obudowanie palnej części instalacji hydrantowej ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub wymiana palnych elementów instalacji hydrantowej na niepalne zgodnie z PN.
- 2) Zabezpieczenie instalacji hydrantowej połączonej z instalacją sanitarną przed możliwością niekontrolowanego wypływu wody.

Przed wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Artura Tomanka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem terenu. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a  
tel./fax (32) 47 13 988  
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Artur Tomanek

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagielly 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.




KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

  
brzg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a  
tel./fax (32) 47 13 988  
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

30.04.2019r.


DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Artur Tomanek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a  
tel./fax (32) 47 13 988  
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Artur Tomanek

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Zielona 2A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.