



Jastrzębie – Zdrój, dnia 11 lutego 2019 roku

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój

BIURO TECHNICZNE
w Jastrzębiu-Zdroju
data 11 LUT 2019
wpisano 32 70

Znak sprawy MZ.5580.3.2019.ŁC

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: **od 11.08.2019r. do 13.08.2019r.** przez

- 1) **st. kpt. mgr inż. Michała Zblewskiego – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 083**
- 2) **kpt. Łukasza Cepiela – Starszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 110**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5580.3.2019.ŁC** z dnia **6 lutego 2019** roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Szkoła Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie mieszczącej się przy ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie mieszczącej się przy ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju	Mgr Artur Tomanek – dyrektor szkoły Mgr Irena Polińska – wicedyrektor szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mgr Artur Tomanek – dyrektor szkoły Agnieszka Konieczny – specjalista	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z prowadzeniem na terenie szkoły półkolonii dla dzieci i młodzieży.
2. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000729658

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Artur Tomanek

w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie mieszczącej się przy
ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie mieszczącej się przy ul. Zielonej 2A w Jastrzębiu-Zdroju

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Załącznik nr 1.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z Listopada 2014 roku wykonana przez Inspektora Ochrony ppoż. mgr Jerzego Kuszek, aktualizacja w listopadzie 2018 roku przez Inspektora Ochrony ppoż. Arkadiusz Lalko.
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż. – brak uwag.
- 2 hydranty zewnętrzne DN 80. Pierwszy w odległości około 43 m od budynku. Drugi hydrant znajduje się w odległości 85 m od budynku.
- Dojazd do obiektów realizowany drogą brukową z placem manewrowym.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Kontrola przeprowadzona była w 2001 roku.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

- Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

- Nie dotyczy.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- nie dotyczy

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne; przeciwpożarowy wyłącznik prądu; instalacja hydrantowa.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Artur Tomanek

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Oświetlenie awaryjne – 1 marca 2018 roku – bez uwag;
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 marca 2018 roku – bez uwag;
- Instalacja hydrantowa – z września 2018 roku z uwagami instalacja wykonana z materiałów palnych oraz wizualny zły stan instalacji. Badanie węży na maksymalne ciśnienie robocze 29 stycznia 2015 roku zał. nr 2.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 28 września 2018 roku. Przegląd z uwagami, w którym zalecono wymianę gaśnic. Protokół po wymianie 13 listopada 2018 roku.
- Wyposażenie: GS5x typu BC 2 szt., GP6x typu ABC 13 szt. Zał. nr 3.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna;
- Instalacja odgromowa;
- Wentylacja grawitacyjna kominowa;
- Wentylacja mechaniczna;
- Instalacja gazowa;
- Ogrzewanie obiektu realizowane przez centralne ogrzewanie – kotły gazowe;
- Instalacja telekomunikacyjna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja elektryczna 29 sierpnia 2016 roku – brak uwag; Pomieszczenia mokre i szczególnie zagrożone 1 marca 2018 roku – brak uwag;
- Instalacja odgromowa 7 września 2015 roku – brak uwag;
- Wentylacja grawitacyjna kominowa 23 lutego 2018 roku – brak uwag;
- Wentylacja mechaniczna 23 lutego 2018 roku – brak uwag;
- Instalacja gazowa 5 lutego 2019 roku – brak uwag;
- Ogrzewanie obiektu realizowane przez wymiennik z sieci miejskiej;

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Instalacja hydrantowa wykonana z materiałów palnych nieobudowana do klasy odporności ogniowej EI 60.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Instalacja wody użytkowej przyłączona do instalacji hydrantowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t.j.) Pana (imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukazany został

im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Artur Tomanek

poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub
2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub
3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Cichosta

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

mgr inż. Łukasz Capiel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej

st. kpt. mgr inż. Michał Zblewski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Tomanek