



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój

Jastrzębie – Zdrój, dnia 20 GRUDNIA 2018 roku

Znak sprawy MZ.5580.32 .2018

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w D.N.W. 20 GRUDNIA 2018 roku przez

- 1) st. kpt. mgr inż. Michała Zblewskiego – kierownik sekcji, legitymacja służbowa nr 083
- 2) kpt. Łukasza Cepiela – starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 110

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.32 .2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Publiczne Przedszkole Nr 20 ul. B. Czecha 8B, Jastrzębie-Zdrój
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Publiczne Przedszkole nr 20 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. B. Czecha 8B tel. 32 4762266 REGON 272001069 NIP 633-20-27-771	DYREKTOR Publicznego Przedszkola Nr 20 mgr Danuta Starzyńiec

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
DYREKTOR Publicznego Przedszkola Nr 20 mgr Danuta Starzyńiec	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z wnioskiem o prolongatę decyzji.
2. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

31.03.2021

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Publiczne Przedszkole nr 20
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. B. Czecha 8B
tel. 32 4762266 REGON 272001069
NIP 633-20-27-771

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Publiczne Przedszkole nr 20
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. B. Czecha 8B
tel. 32 4762266 REGON 272001069
NIP 633-20-27-771

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Książka obiektu budowlanego (kserokopia załącznik nr 1):

- dane identyfikacyjne obiektu N,
- dane techniczne charakteryzujące obiekt N,
- mapa zagospodarowania terenu N.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia MARCA 2013 roku przez inż. Andrzej Job
aktualizacja MARZEC 2018 roku przez ARIADYUSZ LUKO
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych - PRAWIDŁOWE
- Hydranty zewnętrzne - 30m OD BUDYNKU 1 HYDRANT
- Dojazd do budynku - ZAPLEWNIOWY

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone były w dniach 21-22 Maja 2014 roku.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr 5. 2014. 16. HZ
5a. 2014. 16. HZ w trakcie realizacji.

5. Czynności zabronione

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe oraz ich sprawność techniczna

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

21.03.2014

[Signature]

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przegląd 1 MARCA 2018 ROKU
- Wewnętrzna instalacja hydrantowa – przegląd 3 LUTY 2018 ROKU
- Badanie węży na maksymalne ciśnienie robocze – przegląd LISTOPAD 2018 ROKU
- Oświetlenie awaryjne – przegląd DATA PROX 2016 ROK
- Oddymianie – przegląd
- GŁOŚNIAK – GRUDZIEŃ 2018 ROKU

NIEŚPIENIA
WYMAGANIA PN

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym LISTOPAD 2018 ROKU
- Wyposażenie: 3x GP4X 1x GWG 2x
1x GP2X

10. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe oraz sprawność techniczna

- Elektryczna – przegląd 1 MARCA 2018 ROKU
- Odgromowa – przegląd 28 CZERWCA 2014 ROKU
- Gazowa – przegląd 5 WRZEŚNIA 2018 ROKU
- Instalacja wentylacji – przegląd GRUDZIEŃ 2018 ROKU
- Centralnego ogrzewania – KOTŁOWNIA GAZOWA 100kW - PRZEGŁĄD GRUDZIEŃ 2018 ROKU

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują / występują

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie.). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
- W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie.
- Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

31.03.2021.
[Podpis]

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano ~~bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 20
mgr Danuta Starzyńiec

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
kpt. mgr inż. Lukasz Cepiel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
st. kpt. mgr inż. Michał Zblewski

Publiczne Przedszkole nr 20
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. B. Czecha 8B
tel. 32 4762266 REGON 272001069
NIP 633-20-27-771

ZŁĄCZENIE
Z ORYGINAŁEM

31.03.2021

