



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Władysława Jagiełły 4,  
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22 listopada 2021 roku

Znak sprawy MZ.5580.17.2021.WW

Egz. nr 1

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 i 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610, 2112, z 2021 r. poz. 464 z późn.zm.) w związku z §12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) w dniach 15 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku przez:

1) **asp. Wojciecha Woźgina – Starszego Inspektora ds. Kontrolno-Rozpoznawczych nr legitymacji służbowej 084**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5580.17.2021.ŁC** z dnia **27 października 2021 roku**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Zespołu Szkół Handlowych mieszczącego się przy  
ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
<b>Zespół Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;</b>	<b>Sylwia Banasiak-Żarska – dyrektor Zespołu Szkół.</b>

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
<b>Sylwia Banasiak-Żarska – dyrektor Zespołu Szkół.</b>	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
3. rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność (kopie) z oryginałem  
dnia 7.12.2021r.

p.o. Dyrektora  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Sylwia Banasiak-Żarska*  
mgr Sylwia Banasiak-Żarska

## Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Obiekty Zespołu Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;  
PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

### 1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż.:

Sylvia Banasiak-Żarska – dyrektor Zespołu Szkół.

### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Informacje z wizji lokalnej, książki obiektu budowlanego oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

#### **1. Informacje o powierzchni, wysokości, liczbie kondygnacji:**

Powierzchnia zabudowy: 1967,60 m<sup>2</sup>;

Powierzchnia użytkowa: 3337,29 m<sup>2</sup>;

Kubatura: 16613 m<sup>3</sup>

wysokość mniej niż 12 m

budynek posiada cztery kondygnacje, w części kuchennej podpiwniczony

#### **2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych:**

Budynek jako całość stanowi strefę pożarową ZL III. Pomieszczenia gospodarcze połączone funkcjonalnie z pozostałą częścią obiektu nie przekraczają gęstości obciążenia ogniowego  $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$ . W pomieszczeniach tych nie gromadzi się materiałów innych niż sugeruje to przeznaczenie pomieszczenia. Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych stanowią meble oraz sprzęt komputerowy.

#### **3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:**

Budynek jako całość stanowi jedną strefę pożarową ZL III. Liczba osób zatrudnionych to około 90 pracowników. Maksymalna liczba osób w budynku wynosiła około 400.

#### **4. Informacje o przewidywalnej gęstości obciążenia ogniowego:**

Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia techniczne powiązane funkcjonalnie nie przekraczają gęstości obciążenia ogniowego  $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$ . Dla strefy pożarowej ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

#### **5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:**

Brak pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem.

#### **6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz o klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych:**

Fundamenty zostały wykonane w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Ściany piwnic wykonano jako betonowe monolityczne, a ściany nośne wykonano z elementów prefabrykowanych. Schody wykonano jako monolityczne, żelbetowe. Stropy omawianego budynku zostały wykonane z płyt prefabrykowanych kanałowych. Stropodach wykonano jako stropodach wentylowany na płytach kanałowych. Pokrycie stanowi papa. Nad salą gimnastyczną stropodach stanowią płyty prefabrykowane.

#### **7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe:**

Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL III.

#### **8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących:**

Budynek szkoły został usytuowany w następujących odległościach:

Strona Wschodnia 50 m budynek przy ulicy Wielkopolskiej 17 31

Strona Południowo Wschodnia 62 m budynek cukierni

strona Południowo Zachodnia 23 m budynek kościoła rzymskokatolickiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 270207690 mgr Sylvia Banasiak-Żarska

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem

dnia 7.12.2021.....

p.o. Dyrektora

Zespołu Szkół Handlowych

strona Północna Wschodnia 48 m budynek usługowy przy Wielkopolskiej 15 a  
strona Północna Zachodnia 90 m budynek przy ulicy Wielkopolskiej 18 od ulicy 25 m ulica wielkopolska

Od granic działek:  
strona Wschodnia 15 m  
strona Zachodnia 28 m  
strona Północna 60 m  
strona Południowa 16 m

**9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:**

Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Ewakuacja przez maksymalnie 3 pomieszczenia. Długość dościa ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacji

**10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowych instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej:**

Instalacja elektryczna zabezpieczona przed przepięciami bezpiecznikami różnicowoprądowymi. Ponadto jest możliwość odłączenia prądu elektrycznego przez zainstalowany na elewacji przy wejściu głównym przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk PWP znajduje się na zewnątrz budynku przy wejściu głównym.  
Budynek wyposażony został w instalację odgromową.

**11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń:**

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zabudowany na zewnątrz budynku sterowany przyciskiem PWP zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku na zewnątrz.  
Obiekt wyposażono w hydranty wewnętrznych obejmujące zasięgiem wszystkie pomieszczenia.

**12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice:**

Obiekt jest wyposażony w gaśnice o łącznej masie środka gaśniczego 78 kg proszku..

**13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań:**

Droga Pożarowa wymagana. Dojazd służb ratowniczych realizowany jest poprzez ulicę wielkopolską która jest poprowadzona wzdłuż elewacji wschodniej. Droga ta jest oddalona o 25 metrów od budynku  
Dwa hydranty zewnętrzne DN80 do celów gaśniczych zabudowane na linii miejskiej zlokalizowane około 50 i 105 metrów od obiektu – pierwszy przy kościele Rzymskokatolickim drugi na ul. Wielkopolskiej 1-15. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 l/s.

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych prawidłowe.
- 2 hydranty zewnętrzne DN 80 zlokalizowane w odległości około 50 i 105 metrów od budynku.
- Droga pożarowa wymagana. Dojazd służb ratowniczych realizowany jest poprzez ulicę wielkopolską która jest poprowadzona wzdłuż elewacji wschodniej. Droga ta jest oddalona o 25 metrów od budynku
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowana 9 kwietnia 2021 przez inspektora Ochrony Ppoż. Arkadiusza Brzozę. Zał nr 3

**4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.  
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Postępowanie administracyjne znak sprawy MZ 5580.27.2019.ŁC z dnia 3 września 2019r. Decyzja nr 59/2019 z dnia 3 września 2019r o zmianie terminów wykonania obowiązków

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jasierzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207860

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 9.12.2021

p.o. Dyrektora  
Zespołu Szkół Handlowych  
mgr Sylwia Banasiak-Zarska

### 5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono.

### 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

### 8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne

### 9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: sprawdzono zadziałanie PWP. Prąd został odłączony od źródła zasilania zewnętrznego. Przegląd PWP wykonany w dniu 21 września 2021 roku wykonany przez firmę WAGNER S.C z Jastrzębia-Zdroju . Urządzenie działa poprawnie protokół bez uwag.
- Hydranty – nie prowadzono badania hydrantów. Przegląd hydrantu wykonany w dniu 6 sierpnia 2021 roku przez specjalistę urządzeń ppoż. konserwator sprzętu przeciwpożarowego Gabriel Nowak firma Brand-poż. Arkadiusz Lalko ul. Sportowa 127 a Rybnik 44-273 brak uwag. Załącznik nr 1

### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Wyposażenie: 16 szt. GP 6x ABC, sprawne- przegląd w dniu 6 sierpnia 2021 roku przez specjalistę urządzeń ppoż. konserwator sprzętu przeciwpożarowego Gabriel Nowak firma Brand-poż. Arkadiusz Lalko ul. Sportowa 127 a Rybnik 44-273 brak uwag. Załącznik nr 2.

### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

### 12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, ogrzewanie z sieci miejskiej, wentylacji.

### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Elektryczna: przegląd wykonany w dniu 12 maja 2017 Zakład elektryczny AMPER Ireneusz Kijas ul Sosnowa 2 44-330 Jastrzębie-Zdrój. Przegląd wykonał Ireneusz Kijas uprawnienia do pomiarów elektrycznych E1/126/1445/17 oraz Alojzy Szymura uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektrycznych D/39/208/15. Instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji. Zał. nr 4
- Odgromowa: przegląd wykonany w dniu 12 maja 2017 Zakład elektryczny AMPER Ireneusz Kijas ul Sosnowa 2 44-330 Jastrzębie-Zdrój. Przegląd wykonał Ireneusz Kijas uprawnienia do pomiarów elektrycznych E1/126/1445/17 oraz Alojzy Szymura uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektrycznych D/39/208/15. Instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji. zał. nr 4
- Instalacja wentylacji mechanicznej przegląd do 23.07 2024 inż Sławomir Nowaczyk nr uprawnień 646/02. Brak uwag.
- Przewody kominowe – przegląd wykonany przez Kominiarstwo Piotr Mężyk Jastrzębie-Zdrój ul Boża góra prawa 28gł protokół nr 271/2021 z dnia 30.07.2021 bez uwag zał. nr 5

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak kluczyków przy skrzynkach hydrantowych	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak klucza w skrzynce przy drzwiach ewakuacyjnych	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego niedostępna( brak IBP w miejscu oznaczonym	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu ( przycisk i skrzynka)	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości ..... zł. (słownie). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub 4. 12. 2021 v.

ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 82, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

p.o. Dyrektor  
Cespołu Szkół Handlowych... 4  
mgr Sylwia Banasiak-Zoracka

~~2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce położyć o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie, lub~~

3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Kontrola przeprowadzona w związku z wystąpieniem kontrolowanego o prolongatę terminu wykonania obowiązków zawartych w decyzji nr 62.2018 Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone pod nadzorem kpt. mgr inż. Łukasza Cepiela.

Kierownik sekcji  
Kontrolno-Rozpoznawczej

st. kpt. mgr inż. Łukasz Cepiel

### Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

p.o. Dyrektora  
Zespołu Szkół Handlowych  
*[Podpis]*  
mgr Sylwia Banasiak-Zarska

Starszy inspektor  
ds. kontrolno-rozpoznawczych  
*[Podpis]*  
asp. Wojciech Woźgin

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska  
służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska  
służbowego kontrolującego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 7.12.2024

p.o. Dyrektora  
Zespołu Szkół Handlowych  
*[Podpis]*  
mgr Sylwia Banasiak-Zarska