

MZ.5580.17.2020.WW

DECYZJA Nr 35 .2020

Na podstawie art. 11a ust. 1, w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020r. poz.1123 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 154 KPA (Dz. U. z 2018r.,poz.2096 z późn. zm.),

PO ROZPATRZENIU

Prośby Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju, o prolongatę terminu wykonania obowiązków zawartych w decyzji nr 62/2018 z dnia 30 września 2018 roku (budynek Zespołu Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 44-335 w Jastrzębiu-Zdroju), wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

POSTANAWIAM

zmienić termin wykonania obowiązków nr 1,2 i 3 zawartych w decyzji nr 62/2018, do dnia 30 listopada 2022 roku tj.:

obowiązek nr 1: Doprowadzić instalację hydrantową wewnętrzną do pełnej sprawności celem uzyskania wymaganych w PN parametrów wydajności i ciśnienia.

obowiązek nr 2: Palną część instalacji hydrantowej obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.

obowiązek nr 3: Zabezpieczyć instalację hydrantową połączoną z instalacją sanitarną przed możliwością niekontrolowanego wypływu wody.

Otrzymuje:

1. Zespół Szkół Handlowych
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. A/a – MZ,

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 9. 12. 2021.

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
[Podpis]
mgr inż. Paweł Banasiak-Żarski

Uzasadnienie

Uznałem argumenty dotyczące wykonanie projektu instalacji hydrantowej oraz o wydanym pozwoleniu na budowę powyższej instalacji. Ponadto przyjąłem informację o braku środków przeznaczonych na przedmiotową instalację.

Do czasu wykonania nakazów zawartych w przedmiotowej decyzji, należy wzmocnić działania organizacyjne i szkoleniowe, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w obiekcie, między innymi poprzez ciągłe doskonalenie praktycznych warunków organizacji ewakuacji.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 KPA).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postępowania (art. 143 KPA).

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU
st.bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek



ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 9.12.2020 r.

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
mgr Sylwia Banasiak-Zarska

Otrzymuje:

1. Zespół Szkół Handlowych
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. A/a – MZ,