



MZ.5580.24.2017

## PROTOKÓŁ

### **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

**ml. bryg. mgr inż. Robert Myrcha** – kierownik sekcji kontrolno - rozpoznawczej,  
**kpt. mgr inż. Michał Zblewski** - starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.24.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniach 28 - 30 czerwca 2017 roku, czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku

**Publicznego Żłobka nr 1,  
ul. Wrzosowa 14 w Jastrzębiu - Zdroju.**

Czynności przeprowadzono w obecności:

DYREKTOR  
Publicznego Żłobka nr 1  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Danuta Duda

#### **Zakres czynności:**

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

#### **Kontrolowany obiekt:**

Budynek Publicznego Żłobka nr 1,  
ul. Wrzosowa 14 w Jastrzębiu - Zdroju.

za zgodność  
z oryginałem  
25.06.2017  
mgr Danuta Duda

**W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.**

Charakterystyka Budynku.

Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.  
Książka obiektu budowlanego (dane identyfikacyjne obiektu  $\checkmark$ , dane techniczne charakteryzujące obiekt  $\checkmark$ , mapa zagospodarowania terenu  $\checkmark$ ) *Warunki Ochrony Ppoż. 24t. NR 1*

Instr. bezp. Pożarowego ..... Aktualizacja Sierpień 2016 r. Insp. Ochr. Ppoż. Mgr Grzegorz Pięguła  
(data sporządzenia, autor)

Stan techniczny instalacji użytkowych:

1. Instalacja elektryczna ..... 18 listopad 2016 r.
2. Instalacja odgromowa ..... 7 grudzień 2015 r.
3. Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ..... 18 listopad 2016 r.
4. Przewody wentylacyjne i kominowe ..... 31 sierpień 2016 r.
5. Wentylacja mechaniczna ..... 31 sierpień 2016 r.
6. Instalacja oddymiania ..... 27 grudzień 2016 r.
7. Instalacja gazowa ..... 3 października 2016 r.
8. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego ..... 24 sierpień 2016 r.
9. Instalacja hydrantowa ..... sierpień 2016 r.
10. Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze .. 10 października 2016 r.
11. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji ..... 14 wrzesień 2016 r.
12. Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego ..... 18 listopad 2016 r.
13. Ogrzewanie obiektu ..... z sieci miejskiej
14. Hydranty zewnętrzne; ilość 1 , odległość od budynku 56 m
15. Dojazd do budynku ..... prawidłowe
16. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych - prawidłowe

**W obiekcie nie stwierdzono występowania substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.**

Uwagi:

za zgodność  
z oryginałem  
15.08.2017 rdc  
DIREKTOR  
Publicznego Żłobka nr 1  
w Jaszczębie-Zdroju  
mgr Danuta Duda

**Na tym protokół zakończono.**

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

za zgodność  
z oryginałem  
25.08.2014 roku

DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr 1  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Danuta Duda

DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Danuta Duda

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

PUBLICZNY ZŁOBEK NR 1  
w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Wierzbowa 14  
Regon 272336394  
tel. 4718051 NIP 524-27-28-27

Kierownik Sekcji  
Kontrolno-Rozpoznawczej  
mł. bryg. mgr inż. Robert Myrcha

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy Specjalista  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych  
kpt. mgr inż. Michał Zblewski

