

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934).

st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha – kierownik sekcji kontrolno – rozpoznawczej,
asp. sztab. Piotr Jabłoński - starszy inspektor ds. kontrolno rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.26.2013 z dnia 19 listopada 2013 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu- Zdroju, przeprowadzili w dniu 3 grudnia 2013 roku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Publicznym Żłobku w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wrzosowa 14.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Dyrektora Żłobka.

Zakres czynności:

Kontrola podstawowa – dojazd, stan techniczny instalacji użytkowych i przeciwpożarowych warunki ewakuacji.

Kontrolowany obiekt:

Publiczny Żłobek w Jastrzębiu- Zdroju.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Kontrolowany budynek to obiekt wolnostojący, 3-kondygnacyjny. Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II. Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.

Dojazd do budynku - drogą o powierzchni utwardzonej, zapewniająca dojazd samochodom pożarniczym i specjalistycznym o każdej porze.

Stan techniczny instalacji użytkowych:

Instalacja elektryczna – przedstawiono protokół z pomiarów okresowych, w którym stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji. Przeprowadzono kontrolę zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Instalacja odgromowa - przedstawiono protokół z pomiarów. Nie stwierdzono usterek.

Przedstawiono do wglądu protokół z kontroli przewodów wentylacyjnych. Stwierdzono prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej.

Wizualnie usterek nie stwierdzono (dot. w/w instalacji).

Warunki ewakuacji – ewakuację z budynku umożliwia dostateczna ilość wyjść.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych dostosowana jest do ilości osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie.

Długości dojsć i przejść ewakuacyjnych nie budzą zastrzeżeń. Na drogach ewakuacyjnych brak jest konstrukcyjnych oraz dekoracyjnych elementów łatwo zapalnych. Drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN. Przedstawiono do wglądu protokół z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego. Nie stwierdzono zastrzeżeń. Obiekt został wyposażony w system oddymiania. Przedstawiono do wglądu protokoły z przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic proszkowych typu ABC. Miejsce ustawienia gaśnic oznakowano zgodnie z PN. Legalizacja aktualna. Rodzaj gaśnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Hydranty wewnętrzne.

W obiekcie znajdują się hydranty wewnętrzne DN 25. Szafki hydrantowe oznakowano zgodnie z PN. Przedstawiono do wglądu protokoły z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów oraz pomiarów węży na maksymalne ciśnienie robocze. Nie stwierdzono zastrzeżeń.

Dla obiektu opracowano instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, z którą zapoznał się personel.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu Zdroju
J. Wrzosowa 14
Regon 272586984
tel. 4716051, NIP 690-20-23-055

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
st. kpt. mgr inż. Robert Myrcha

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy inspektor
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
asp. sztab. Piotr Jabłoński